

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и
имовинско правне послове
БР: ROP-GML-25471-LOC-1/2019
Заводни број 4-02-350-1/2019-83
12.09.2019.године

Општинска управа Општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, решавајући по захтеву [REDACTED]

[REDACTED], захтев за издавање локацијских услова за изградњу објекта за прераду отпадних вода, на кп. број 11500/1 КО Горњи Милановац, на основу члана 53.а-57. Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС», број 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/2013, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/13-одлука УС и 132/2014, 145/14, 83/218 и 31/2019), члана 8. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, број 113/2015, 96/2016 и 120/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016), доноси

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за издавање локацијских услова број ROP-GML-25471-LOC-1/2019, заводни број 4-02-350-1/2019-83, за изградњу објекта за прераду отпадних вода, на кп. број 11500/1 КО Горњи Милановац, инвеститора [REDACTED]

[REDACTED] из разлога што ималац јавних овлашћења ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, није у могућности да изда водне услове због следећих недостатака у идејном решењу, достављеном уз захтев за издавање локацијских услова:

-Уз приложени захтев није приложена информација о локацији са подацима о могућностима и ограничењима градње на кп бр. 11500/1 КО Горњи Милановац.

-У приложеном идејном решењу (у Главној свесци и пројекту архитектуре) у техничком опису и графичким прилозима, није приказан начин одвођења отпадних вода из производног објекта, пријемник-реципијент отпадних вода, процењена количина и врста отпадних вода, технолошки процес у производном објекту и технолошки процес у постројењу за прераду отпадних вода. У достављеним графичким прилозима нису приказани објекти за испуштање отпадних вода (доводни-одводни цевоводи), објекти на цевоводима (мерни уређаји, шахтови за узорковање и др.)

Уколико инвеститор у року од 10 дана од пријема овог закључка, а најкасније 30 дана од објављивања закључка на интернет страни овог органа, поднесе усаглашен захтев са одговарајућом документацијом, не доставља документацију коју је поднео уз захтев за издавање локацијских услова од 09.09.2019.године, нити поново плаћа административну таксу.

Образложење

[REDACTED]

